

ZERTIFIKAT

**Genehmigung zur Nutzung des Prüfzeichens
FREIWILLIGE PRÜFUNG DER HYGIENEANFORDERUNGEN**

**GEPRÜFTE HYGIENESICHERHEIT VON
WÄRMEÜBERTRAGERN**

Die

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg,

bestätigt, dass die Gegenstrom-Plattenwärmetauscher

**„GS 18“, „GS 25“, „GS 30“, „GS 35“, „GS 45“,
„GS 62“, „GS 80“, „GS 95“ und „GS 110“**

die von der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG gestellten Anforderungen erfüllen.

Der

Klingenburg GmbH, Gladbeck,

wird daher das Recht verliehen, das nachstehend abgedruckte Prüfzeichen
im Zusammenhang mit den o. g. Produkten zu führen.

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG

Prüfstelle für Kälte-, Klima- und
Lüftungstechnik



Dipl.-Ing. M. Klein

Essen, 07.01.2013



CERTIFICATE

Permission of use of the certification mark
voluntary examination of hygienic requirements

*Certified hygiene safety of
heat recovery devices*

The
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg,
confirms, that the Counter Flow Plate Heat Exchangers

**„GS 18“, „GS 25“, „GS 30“, „GS 35“, „GS 45“,
„GS 62“, „GS 80“, „GS 95“ and „GS 110“**

comply with the requirements of TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG.

The company
Klingenburg GmbH, Gladbeck,

is granted to use the following certification mark
in connection with above mentioned products.

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG

Prüfstelle für Kälte-, Klima- und
Lüftungstechnik

Dipl.-Ing. M. Klein

Essen, 07.01.2013

**Checked for compliance with the
equipment specific hygienic
requirements according to:**

- DIN 1946 Teil 4: 2008
- VDI 6022 Teil 1: 2011
- ÖNORM H6020 : 2007
- ÖNORM H6021 : 2003
- SWKI 99-3 : 2003
- SWKI VA104-1 : 2006

With further consideration of:

- DIN EN 13053 : 2012
- DIN EN 13779 : 2007
- VDI 3803 : 2010